



INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
OIL AND GAS INSTITUTE – National Research Institute
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 421 00 33 www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
CERTIFICATION OFFICE
tel.: +48 12 430 38 64 e-mail: swat@inig.pl



AC 010

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr 19 / 10

CERTIFICATE of CONFORMITY

Nazwa i adres producenta:
Name and address of producer: VIEGA GmbH & Co. KG
D-57439 Attendorn, Viega Platz 1, Germany

Reprezentowany przez:
Represented by: VIEGA Sp. z o.o.
01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 2

Miejsce produkcji:
The places of production: A) VIEGA GmbH & Co. KG D-99518 Großheringen, Viegastaße 1, Germany
B) VIEGA GmbH & Co. KG D-57439 Attendorn, Zum Langen Acker 7, Germany

Nazwa wyrobu:
Name of product: **Złączki zaprasowywane z miedzi i brązu z systemem kontroli szczelności połączenia SC-Contour „Profipress G”**
Press connectors „Profipress G with SC-Contur made of cooper and bronze

Typ (odmiany):
Type (modela): Odmiany wymienione na stronie 2+7 / models indicated on pages 2+7
DN10, DN12, DN15, DN20, DN25, DN32, DN 40, DN50
MOP5, T2(-20°C+60°C),
gwinty R i Rp wg normy EN 10226-1 i G wg EN ISO 228-1
threads R & Rp according standard EN 10226-1 and G according standard EN ISO 228-1

Przeznaczenie wyrobu:
Intended use of product: do instalacji gazowych budynków
for gas installation in buildings

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w: AT/2009-04-06 wyd. II/2015
The product complies to
requirements specified in:

na podstawie raportu(ów) z badań: 1/A/GP-1/15
on the basis of test report(s):

Dokonano oceny zgodności według Systemu 1
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Evaluation of conformity according to the system 1 was performed according to the directive from The Ministry of
Infrastructure the day 11th of August 2004., Concerning the method of declaring conformity of construction products and the
method of marking them with a construction label.

Ważny w okresie od **22 kwietnia 2016** do **5 lutego 2020**

Valid from **22nd April 2016** to **5th February 2020**

Kierownik
Biura Certyfikacji

mgr inż. Magdalena Swat



Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego

dr hab.inż. Maria Ciechanowska

Kraków, 22.04.2016