

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr RES/100/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny Kombi PICV V5007**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **do równoważenia hydraulicznego oraz do sterowania temperaturowego w instalacjach z klimakonwektorami, centralami wentylacyjnymi, sufitami chłodzącymi oraz w jednorurowych instalacjach grzewczych**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Siedziba Producenta: **Pittway Sàrl
Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria**
 - Miejsce produkcji wyrobu: **Dózsa György str. 147, Nagykanizsa, Węgry**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN IEC 60534-4:2022-09 - Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze**
Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1213:2002 - Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Maksymalne ciśnienie pracy: Δp_{min} Δp_{maks}	Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie EPDM, stal nierdzewna, mosiądz, polimer o wysokiej wytrzymałości -10 ..120 °C Maks. 25 bar dla V5007TZ... Maks. 16 bar dla V5007TN... 15/18/20 kPa 600 kPa	- - - - - -
Klasyfikacja reakcji na pożar		
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13501-1:2019-02

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, dn. 01.06.2023 r.

Maria Wakulińska
Inżynier Technicznego
Wsparcia Sprzedaży

M. Wakulińska

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin