



FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 2-4

tel. +48 71 358 04 41, 358 04 47, fax +48 71 358 04 58

e-mail: handlowy@fitting.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3/F/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Filtr osadnikowy skośny.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Wg załącznika nr 1
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Filtre osadnikowe skośne przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

FITTING P.I.S. Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław
Miejsce produkcji: ChRL/PRC
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
- nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-75002: 2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, AC 030

Numer certyfikatu 030-CZ-060/21

7b. Krajowa ocena techniczna: - nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dopuszczalne ciśnienie robocze i temperatura	Max. temp. robocza °C / Najwyższe ciśnienie robocze bar 120 °C 1MPa (10bar)	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Jagielski – kierownik działu technicznego


fiting P.I.S. Sp. z o.o.
Paweł Jagielski
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Wrocław 07.07.2021.

Załącznik nr 1 dla KDWU 3/F/2017
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

1	SDC227-1/2	FILTR OSADNIKOWY SKOŚNY 1/2"
2	SDC227- 3/4	FILTR OSADNIKOWY SKOŚNY 3/4"
3	SDC227-1	FILTR OSADNIKOWY SKOŚNY 1"
4	SDC227-5/4	FILTR OSADNIKOWY SKOŚNY 5/4"
5	SDC227-6/4	FILTR OSADNIKOWY SKOŚNY 6/4"
6	SDC227-2	FILTR OSADNIKOWY SKOŚNY 2"

Paweł Jagielski – kierownik działu technicznego


fitting P.T.S. Sp. z o.o.
Paweł Jagielski
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Wrocław 07.07.2021.