

Szałsza, 16 listopad 2013 r.

Deklaracja producenta

Firma AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Polska
zaświadcza, że:

Produkt: Termometry bimetaliczne
Seria: BiTh

Dane techniczne:

Śrenice tarczy: 50, 63, 80, 100, 160 mm
Obudowa: metal ocynkowany, czarny
Klasa: 2 (zgodnie z PN-EN 13190)
Zakresy pomiarowe: -20/+60 °C, 0/+60 °C, 0/+120 °C, 0/+160 °C
Max ciśnienie pracy: 6 bar
Tuleja montażowa: mosiężna, G $\frac{1}{2}$ ", w komplecie

Wymienione produkty nie podlegają procedurom dotyczącym badania urządzeń ciśnieniowych określonym w Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/WE. Urządzenia zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obecnym stanem wiedzy oraz dobrą praktyką inżynierską.

Zgodnie z Artykułem 3, Paragraf 3 Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE wymienione urządzenia nie mogą posiadać znaku CE.

Podpisana w dniu 16 listopad 2013 r.



Błażej Wojciechowski
Zastępca dyrektora technicznego