

Szałsza, 21 czerwca 2016 r.

Zaświadczenie

Firma AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Polska zaświadcza, że:

Produkt: Membranowe zawory bezpieczeństwa MS

Dane techniczne: Przyłącza – Rp1/2" x Rp3/4", Rp3/4" x Rp1"
Ciśnienie otwarcia – 1,5; 2; 2,5; 3; 6 bar
Pokrętło - czerwone

przeszły procedurę badania typu WE wg modułu B dyrektywy PED 97/23/WE w jednostce notyfikowanej TÜV Rheinland i otrzymały certyfikat nr 01 202 111-B-08 002-3.NT. Zgodnie z wymienionym certyfikatem membranowe zawory bezpieczeństwa MS mogą być stosowane z wodą oraz mieszaninami (ciecze z grupy 1 i 2 wg dyrektywy PED) w instalacjach zamkniętych o temperaturze medium od $-20 \div 160^{\circ}\text{C}$.

Ze względu na przeznaczenie zaworów MS głównie do instalacji grzewczych, firma AFRISO zaleca stosowanie tych zaworów do temperatur od $-20 \div 120^{\circ}\text{C}$.

Podpisane w dniu 21 czerwca 2016 r.



Błażej Wojciechowski
Dyrektor Techniczny

Załącznik:

1. Kopia certyfikatu badania typu WE nr 01 202 111-B-08 002-3.NT.

ZERTIFIKAT

EG-Baumusterprüfung nach Modul B nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat-Nr.: 01 202 111-B-08 002-3.NT

Name und Anschrift des
Herstellers:

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstraße 20
D- 74363 Güglingen

Hiermit wird bescheinigt, daß das unten genannte Sicherheitsventil die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG: **EG-Baumusterprüfung (Modul B)**

Prüfbericht-Nr.: **111-08-2017-A 3.NT**

Beschreibung des Druckgeräts:

Sicherheitsventil

Bauart: Federbelastetes Sicherheitsventil

Typ: gemäß Anlage

Medien: Sicherheitsventile zum Abblasen von Wasser und Wassergemischen aus geschlossenen, eigensicheren Sonnenheizungsanlagen, Warmwasser und Brauchwarmwasser bei Temperaturen von -20° C bis + 160° C (Fluidgruppe 1 und 2)

Ventilgröße: ½", ¾", 1"

Einstellüberdruck: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8, 10 bar

Gültig bis:

16.03.2018

Aachen, den 16.11.2009



TÜV Cert Zertifizierungsstelle für
Druckgeräte

Dieter Steinkamp
Dipl.-Ing. Dieter Steinkamp

Benannte Stelle, Kennnummer 0035

TÜV Rheinland Industrie Service
GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
www.tuv.com

Tel. ++49-221/806-3028
Fax ++49-221/806-1354
e-mail schmeck@de.tuv.com

Mitglied der



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.